



SZENDVICSPANEL ELEMÉKET TARTALMAZÓ ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK (MJK: SZPANEL 001-2016)

A jelen záradék kötelezően alkalmazandó minden olyan esetben, amikor valamely biztosított épület vagy építmény a szerkezet részeként összetett (szendvics) paneleket foglal magába. Az ilyen épületek vagy építmények esetén a kártérítés feltétele, hogy a Biztosított maradéktalanul eleget tegyen az alábbi előírásoknak:

1. Minden ilyen épület, építmény - beleértve azok üres tereit is - rendelkezzen automata füstjelző rendszerrel, amely állandó emberi felügyelettel rendelkező biztonsági állomásra ad jelzést. Ahol az érzékelőket nem lehet beépíteni, például hűtőraktárakban, ott a riasztást a raktárak hőmérséklet szabályzójához kell csatlakoztatni.
2. Az épület, építmény elektromos rendszerének folyamatos, szakképzett vállalkozók által végzett ellenőrzésére és karbantartására programot kell bevezetni, amely maximum háromévente ellenőrzést ír elő. Ezen felül, a paneleken átfutó összes vezetékét fém védőcsatornában kell elhelyezni, és gumi karikával lezárni, továbbá termografikus tesztet kell rajtuk végezni a szükségesnek ítélt gyakorisággal.
3. A szendvicspanelek Biztosított által való ellenőrzése minimum hetente szükséges, hogy feltárják az esetleges károsodásokat. Amennyiben a panelek sérültek, azokat haladéktalanul ki kell cserélni.
4. A sütésre, illetve egyéb magas hőmérséklettel járó kezelésre vagy folyamatra használt berendezéseket fel kell szerelni túlmelegedés szabályzóval és riasztóval.
5. Ahol zsiradékba (olajba) merített sütési tevékenység is van, e tevékenység helye mellett és fölött csak nem éghető anyagú paneleket lehet használni.
6. A panelek felületére nem rögzíthetők akkutöltők és egyéb elektromos szerelvények.